

Energieausweis für Wohngebäude

BEZEICHNUNG EA - BV Wohnanlage Wimpassing - Haus 9a-9b-9c - Neubau 2020

Gebäude(-teil)		Baujahr	2020
Nutzungsprofil	Reihenhaus	Letzte Veränderung	
Straße	Wimpassing	Katastralgemeinde	Oberehreneck
PLZ/Ort	5211 Lengau	KG-Nr.	40120
Grundstücksnr.	897/26	Seehöhe	517 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF, STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR



HWB_{Ref}: Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der **Haushaltsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

EEB: Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{em}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{n.ern.}) Anteil auf.

CO₂: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende **Kohlendioxidemissionen**, einschließlich jener für Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OiB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Wohngebäude

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche	473 m ²	charakteristische Länge	1,76 m	mittlerer U-Wert	0,24 W/m ² K
Bezugsfläche	379 m ²	Heiztage	222 d	LEK _T -Wert	18,9
Brutto-Volumen	1.361 m ³	Heizgradtage	3713 Kd	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Gebäude-Hüllfläche	773 m ²	Klimaregion	NF	Bauweise	mittelschwer
Kompaktheit (A/V)	0,57 1/m	Norm-Außentemperatur	-14,8 °C	Soll-Innentemperatur	20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	43,3 kWh/m ² a	erfüllt	HWB _{Ref,RK}	29,0 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf			HWB _{RK}	29,0 kWh/m ² a
End-/Lieferenergiebedarf			E/LEB _{RK}	62,7 kWh/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	0,85	erfüllt	f _{GEE}	0,59
Erneuerbarer Anteil	alternatives Energiesystem	erfüllt		

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	15.783 kWh/a	HWB _{Ref,SK}	33,3 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	15.783 kWh/a	HWB _{SK}	33,3 kWh/m ² a
Warmwasserwärmebedarf	6.047 kWh/a	WWWB	12,8 kWh/m ² a
Heizenergiebedarf	24.002 kWh/a	HEB _{SK}	50,7 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Heizen		e _{AWZ,H}	1,10
Haushaltsstrombedarf	7.775 kWh/a	HHSB	16,4 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	31.776 kWh/a	EEB _{SK}	67,1 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	53.336 kWh/a	PEB _{SK}	112,7 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	17.265 kWh/a	PEB _{n.ern.,SK}	36,5 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	36.072 kWh/a	PEB _{ern.,SK}	76,2 kWh/m ² a
Kohlendioxidemissionen	3.431 kg/a	CO ₂ _{SK}	7,2 kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor		f _{GEE}	0,59
Photovoltaik-Export		PV _{Export,SK}	

ERSTELLT

GWR-Zahl		ErstellerIn	SH-TEC Technisches Komplettservice für Immobilien
Ausstellungsdatum	27.03.2020		Plainbachstraße 12
Gültigkeitsdatum	Planung		5101 Bergheim
		Unterschrift	



Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

HWB_{SK} 33 **f_{GEE} 0,59**

Gebäudedaten - Neubau - Planung 1

Brutto-Grundfläche BGF	473 m ²	charakteristische Länge l _c	1,76 m
Konditioniertes Brutto-Volumen	1.361 m ³	Kompaktheit A _B / V _B	0,57 m ⁻¹
Gebäudehüllfläche A _B	773 m ²		

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: Einreichplan, 03-2020

Bauphysikalische Daten:

Haustechnik Daten:

Ergebnisse Standortklima (Lengau)

Transmissionswärmeverluste Q _T		19.805 kWh/a
Lüftungswärmeverluste Q _V	Luftwechselzahl: 0,4	14.516 kWh/a
Solare Wärmegewinne η x Q _s		8.682 kWh/a
Innere Wärmegewinne η x Q _i	mittelschwere Bauweise	9.734 kWh/a
Heizwärmebedarf Q _h		15.783 kWh/a

Ergebnisse Referenzklima

Transmissionswärmeverluste Q _T		17.049 kWh/a
Lüftungswärmeverluste Q _V		12.471 kWh/a
Solare Wärmegewinne η x Q _s		6.967 kWh/a
Innere Wärmegewinne η x Q _i		8.616 kWh/a
Heizwärmebedarf Q _h		13.706 kWh/a

Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwärme (Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar))

Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung

Lüftung: Fensterlüftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:

ON B 8110-1 / ON B 8110-2 / ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: März 2015

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

Projektanmerkungen

EA - BV Wohnanlage Wimpassing - Haus 9a-9b-9c - Neubau

Allgemein

Im Sinne des Energieausweisvorlagegesetzes ist diese Unterlage 'Energieausweis' ab dem 1. Jänner 2009 für den Verkauf und die Vermietung des Objektes erforderlich.

Die Gültigkeit des Energieausweises beträgt 10 Jahre - dann ist eine Neuberechnung bzw. Aktualisierung erforderlich - hier

Gültigkeit bis 25. März 2030

Der Energieausweis wird für Standardbedingungen erstellt, wenn nun die Betriebsweise von den zu Grunde gelegten Bedingungen 'Normbedingungen' abweicht, verändern sich auch die realen Verbrauchswerte. Dies gilt insbesondere für höhere Innenraumtemperaturen, falsche Lüftung, Fehlern in der Temperaturregelung usw. Der Energieausweis gibt also keine Angabe über den real auftretenden Energiebedarf - es ist hier das Gebäude gekennzeichnet und nicht der Nutzer.

Bauteile

Zur Berechnung wurden folgende Unterlagen herangezogen:

Baubeschreibung

Einreichplan M 1 : 100

Fenster

Zum Einbau werden Kunststofffenstern mit Dreischeiben-Isolierverglasung mit einem Rahmenwert von $U_f = 0,79$ und eine Verglasung $U_g = 0,5$ geplant.

Geometrie

Die Geometrie wurde aus den Einreichunterlagen übernommen.

BAUTEILE		R-Wert	R-Wert min	U-Wert	U-Wert max	Erfüllt
EB01	erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)	5,52	3,50	0,17	0,40	Ja
AW01	Außenwand			0,16	0,35	Ja
DS01	Dachschräge hinterlüftet			0,14	0,20	Ja

FENSTER		U-Wert	U-Wert max	Erfüllt
Haustür (unverglaste Tür gegen Außenluft)		1,10	1,70	Ja
Prüfnormmaß Typ 1 (T1) (gegen Außenluft vertikal)		0,71	1,40	Ja
Prüfnormmaß Typ 2 (T2) (gegen Außenluft vertikal)		0,67	1,40	Ja

Einheiten: R-Wert [m²K/W], U-Wert [W/m²K]
 Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6

U-Wert berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Heizlast Abschätzung

EA - BV Wohnanlage Wimpassing - Haus 9a-9b-9c - Neubau

Abschätzung der Gebäude-Heizlast auf Basis der Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr	Baumeister / Baufirma / Bauträger / Planer
VO Immo GmbH	VO Baumanagement GmbH
Forellenweg 3	Forellenweg 3
5211 Lengau	5020 Salzburg
Tel.: 0662-455500	Tel.: 0662-455500

Norm-Außentemperatur:	-14,8 °C	Standort:	Lengau
Berechnungs-Raumtemperatur:	20 °C	Brutto-Rauminhalt der	
Temperatur-Differenz:	34,8 K	beheizten Gebäudeteile:	1.360,61 m³
		Gebäudehüllfläche:	773,04 m²

Bauteile	Fläche A [m²]	Wärmed.- koeffizient U [W/m² K]	Korr.- faktor f [1]	Korr.- faktor ffh [1]	Leitwert [W/K]
AW01 Außenwand	363,38	0,155	1,00		56,44
DS01 Dachschräge hinterlüftet	175,50	0,137	1,00		24,09
FE/TÜ Fenster u. Türen	76,38	0,776			59,24
EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)	157,78	0,172	0,70	1,33	25,21
Summe OBEN-Bauteile	175,50				
Summe UNTEN-Bauteile	157,78				
Summe Außenwandflächen	363,38				
Fensteranteil in Außenwänden 17,4 %	76,38				
Summe					165

Wärmebrücken (vereinfacht)		[W/K]	18
Transmissions - Leitwert L_T		[W/K]	182,69
Lüftungs - Leitwert L_V		[W/K]	133,90
Gebäude-Heizlast Abschätzung	Luftwechsel = 0,40 1/h	[kW]	11,0
Flächenbez. Heizlast Abschätzung (473 m²)		[W/m² BGF]	23,28

Die Gebäude-Heizlast Abschätzung dient als Anhaltspunkt für die Auslegung des Wärmeerzeugers.
 Für die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ÖNORM H 7500 erforderlich.

Bauteile

EA - BV Wohnanlage Wimpassing - Haus 9a-9b-9c - Neubau

EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)			Dicke	λ	d / λ
		von Innen nach Außen			
Mehrschichtparkett			0,0150	0,160	0,094
Estrichbeton	F		0,0700	1,480	0,047
Dampfbremse Polyethylen (PE)			0,0010	0,500	0,002
Trittschalldämmplatte - TDPS			0,0500	0,032	1,563
Schüttung (Sand, Kies, Splitt)			0,0500	0,700	0,071
Feuchtigkeitsabdichtung			0,0030	0,190	0,016
Stahlbeton			0,2000	2,300	0,087
Wärmedämmung			0,1600	0,044	3,636
Rollierung			0,1000	0,700	0,143
		Rse+Rsi = 0,17	Dicke gesamt 0,6490	U-Wert	0,17

AW01 Außenwand			Dicke	λ	d / λ
		von Innen nach Außen			
Gipskarton Bauplatte - 2-lagig			0,0250	0,250	0,100
Lattung dazw.		12,8 %	0,0500	0,120	0,053
Mineralwolle		87,2 %		0,032	1,363
Kreuzlagen/Brettsperrholz Massivwand			0,1000	0,130	0,769
Mineralwoll Fassadendämmung			0,1400	0,034	4,118
Gewebespachtel			0,0050	1,700	0,003
Silikonharzputz			0,0040	0,700	0,006
		RTo 6,5558 RTu 6,3212 RT 6,4385	Dicke gesamt 0,3240	U-Wert	0,16
Lattung:	Achsabstand	0,625 Breite	0,080	Rse+Rsi	0,17

ZD01 warme Zwischendecke			Dicke	λ	d / λ
		von Innen nach Außen			
Mehrschichtparkett			0,0150	0,160	0,094
Estrichbeton			0,0500	1,480	0,034
Dampfbremse Polyethylen (PE)			0,0010	0,500	0,002
Trittschalldämmplatte TDPS 20			0,0200	0,032	0,625
Schüttung (Sand, Kies, Splitt)			0,0200	0,700	0,029
Brettschichtholz verleimt innen (475kg/m³ - Fi/Ta)			0,1800	0,120	1,500
Gipskarton Bauplatte			0,0125	0,250	0,050
		Rse+Rsi = 0,26	Dicke gesamt 0,2985	U-Wert	0,39

DS01 Dachschräge hinterlüftet			Dicke	λ	d / λ
		von Außen nach Innen			
Tondachziegel oder Betondachstein		*	0,0300	1,000	0,030
Lattung 3/5 dazw.		* 16,7 %	0,0300	0,110	0,045
Luft steh., W-Fluss n. oben 26 < d <= 30 mm		* 83,3 %		0,200	0,125
Lüftungsebene 5/8 dazw.		* 8,3 %	0,0800	0,110	0,061
Luft steh., W-Fluss n. oben 76 < d <= 80 mm		* 91,7 %		0,500	0,147
Unterspann- und Unterdeckbahnen			0,0030	0,230	0,013
Schalung			0,0240	0,120	0,200
Sparren dazw.		17,5 %	0,2000	0,110	0,318
Klemmfilz		82,5 %		0,034	4,853
Schalung			0,0240	0,120	0,200
Dampfbremse			0,0003	0,220	0,001
Lattung dazw.		8,0 %	0,0800	0,110	0,058
Klemmfilz		92,0 %		0,034	2,165
Gipskarton Bauplatte - 2-lagig			0,0250	0,250	0,100
			Dicke 0,3563	Dicke gesamt 0,4963	U-Wert 0,14
Lattung 3/5:	Achsabstand	0,300 Breite	0,050	Rse+Rsi	0,2
Lüftungsebene 5/8:	Achsabstand	0,600 Breite	0,050		
Sparren:	Achsabstand	0,800 Breite	0,140		
Lattung:	Achsabstand	0,625 Breite	0,050		